NVSPL

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14466-01-00

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

CHEMINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. *Ch 1760*

20 *13* m. *kovo* *28* d.

Užsakovas, adresas: ***Sodininkų bendrija "VAKARAS", Aukštuolės k. , Vilniaus rajonas***

Telefonas: ***867520111*** Faksas: ***, info@vakaras.eu*** Sutarties/Užsakymo Nr.: ***1925***

Mėginio pavadinimas, kiekis : ***[A] Šulinio vanduo, 1.5 l***

Gamintojas/savininkas: ***nenurodyta***

Mėginio paėmimo vieta: ***Aukštuolės k. , Vilniaus rajonas***

Mėginį paėmė: ***Andrius Baranskas***
(pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginio paėmimo dokumento žymuo ir Nr.: ***nenurodyta*** iš kiekio: ***nenurodyta***

Mėginio paėmimo protokolo Nr.: ***1760*** data: ***2013-03-21*** laikas: ***13.00 val.***

Mėginį pristatė: ***Andrius Baranskas***
(pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginys pristatytas: data: ***2013-03-21*** laikas: ***13.40 val.*** Mėginys galioja iki (data): ***nenurodyta***

Mėginio būsena: [ ] užšaldytas [ ] atšaldytas [ ] šviežias [ ] užkonservuotas [X] kamb.temp. [ ] °C temp.

Tyrimas pradėtas: ***2013-03-21*** baigtas: ***2013-03-28***

Analitė	Tyrimo		Leidžiama iki *(HN 24:2003)*	Matavimo vnt.
	metodo žymuo	rezultatas ± U		
1	2	3	4	5
Amonis	*LST ISO 7150-1:1998*	*a< 0,006*	*0,5*	*mg/l*
Nitritas	*LST EN 26777:1999*	*0,005*	*0,5*	*mg/l*
Nitratas	*LST EN ISO 10304-1:2009*	*10,5± 0,6*	*50*	*mg/l*

Mėginio likutis: [ ] grąžintas užsakovui [X] sunaikintas [ ] saugomas iki

Papildomi duomenys, pastabos: ***nenurodyta***

Tyrimą (-us) atliko: ***chemijos specialistė Tamara Lebedevič***
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

chemijos specialistė Aliona Jurkina
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

chemijos specialistė Olga Eydukaytene
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Cheminių tyrimų skyrius
Ne maisto medžiagų ir gamir
tyrimų poskyrio vedėja
Dalia Uksienė

Skyriaus/poskyrio vedėjas:
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	
	1. < -mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos; a < - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.
	2. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.